



GIẤY CHỨNG NHẬN
KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NƯỚC
(Certificate of quality water control)

Loại nước: Nước sinh hoạt
Kinds of water: Living water
Của công ty: Cảng Đồng Nai
Of Company: Vedan port

tại: Cầu cảng
at: Harbor Bridge
ngày lấy mẫu: 23/03/2026
date of taking: 23/03/2026

KẾT QUẢ KIỂM TRA
(RESULT)

TT Nº	CÁC LOẠI THỬ NGHIỆM DESCRIPTION	TIÊU CHUẨN CHO PHÉP CRITERION ALLOW	KẾT QUẢ VÀ GHI CHÚ RESULT AND NOTE
I	LÝ HÓA – VI SINH Physical - chemical		
1	<i>Escherichia coli</i>	< 1CFU/100ml	0/100ml
2	<i>Coliforms tổng số</i>	< 1CFU/100ml	0/100ml
3	<i>Clo dư</i>	0,2 – 1,0 mg/l	0,32 mg/l
4	Độ đục	≤ 2 NTU	Không phát hiện
5	Màu sắc	≤ 15 TCU	Không phát hiện
6	Mùi, vị	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ
7	Độ pH*	6,0 - 8,5	7,27
8	<i>Arsenic (As)</i>	≤ 0,01 mg/l	Không phát hiện
9	<i>Chỉ số Pecmanganat</i>	≤ 2 mg/l	0,16 mg/l
10	<i>Amoni (NH3 và NH4+ tính theo N)</i>	≤ 1 mg/l	0,02 mg/l

* **Nhận xét:** Mẫu nước có các chỉ tiêu yêu cầu kiểm nghiệm đạt yêu cầu theo QCVN 01-1:2024/BYT.

* **Obsevation:** The water samples have required testing indicators that meet the requirements according to QCVN 01-1:2024/BYT.

* **Phương thức cấp nước:**

* **Proceduce of supply water:**

Trực tiếp
Direct

hoặc gián tiếp
or indirect

bởi :
by :

* Ngoài ra còn phải khử trùng:

* Besides disinfection:

ĐÃ KIỂM TRA, NAY CHỨNG NHẬN

Checked, We certifi

Nguồn nước đã tuân thủ với điều kiện vệ sinh quy định

Được phép sử dụng

The water has conformed to the current sanitary regulations

Good for user

* Giấy chứng nhận này có giá trị tới ngày :

This certificate expire on

30 / 6 / 2026

Date 30th, June, 2026



Nguyễn Xuân Quang

STT	Địa điểm lấy mẫu	Loại mẫu	Chỉ số	Đơn vị
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 789 /KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM



Mã số mẫu: 00789.26

Trang: 1/2

Tên khách hàng : Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai
Địa chỉ : phường Long Hưng, tỉnh Đồng Nai
Tên mẫu : Nước sinh hoạt
Lượng mẫu : 1000+200ml
Ngày nhận mẫu : 23/03/2026
Ngày trả kết quả : 02/04/2026
Địa điểm lấy mẫu : Cầu cảng K3 - Cảng Đồng Nai
Người lấy mẫu : Khoa KDYTQT - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai
Tình trạng mẫu : Đựng trong chai nhựa, chai thủy tinh, nắp đậy kín.

KHOA XÉT NGHIỆM
TRƯỞNG KHOA

Nguyễn Phi Long

Đồng Nai, ngày 02 tháng 04 năm 2026

GIÁM ĐỐC
TP. KHN



Nguyễn Xuân Đoàn



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 00789.26	Trang: 2/2
---------------------	------------

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Tên chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	<i>Escherichia coli</i> *	TCVN 6187-1: 2019	0/100ml	< 1CFU/100ml	23/03/2026
2	<i>Coliform tổng số</i> *	TCVN 6187-1: 2019 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 1CFU/100ml	23/03/2026
3	Clo dư tự do	Chlorine test	0,32 mg/l	0,2 - 1,0 (mg/l)	23/03/2026
4	Độ đục	Turbidity AL450T-IR	Không phát hiện	≤ 2 NTU	23/03/2026
5	Màu sắc	TCVN 6185:2015	Không phát hiện	≤ 15 TCU	27/03/2026
6	Mùi	Cảm quan	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ	23/03/2026
7	pH*	TCVN 6492:2011	7,27	6,0 - 8,5	23/03/2026
8	Arsenic (As)**	SMEWW 3125 B: 2023	Không phát hiện	≤ 0,01mg/l	
9	Chỉ số Pecmanganat	TCVN 6186:1996	0,16 mg/l	≤ 2mg/l	25/03/2026
10	Amoni (NH ₃ và NH ₄ ⁺ Tính theo N)	TCVN 6179:1996	0,02 mg/l	≤ 1 mg/l	23/03/2026

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu yêu cầu kiểm nghiệm đạt yêu cầu theo QCVN 01-1:2024/BYT.

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

- (*): Phép thử đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025.

- (**): Chỉ tiêu xét nghiệm được thực hiện bởi nhà thầu phụ (nếu có).

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 778 /KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM



Mã số mẫu: 00788.26

Trang: 1/2

Tên khách hàng : Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai
Địa chỉ : phường Long Hưng, tỉnh Đồng Nai
Tên mẫu : Nước sinh hoạt
Lượng mẫu : 1000+200ml
Ngày nhận mẫu : 23/03/2026
Ngày trả kết quả : 02/04/2026
Địa điểm lấy mẫu : Cầu cảng K1 - Cảng Đồng Nai
Người lấy mẫu : Khoa KDYTQT - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai
Tình trạng mẫu : Đựng trong chai nhựa, chai thủy tinh, nắp đậy kín.

KHOA XÉT NGHIỆM
TRƯỞNG KHOA

Nguyễn Phi Long
Nguyễn Phi Long

Đồng Nai, ngày 02 tháng 04 năm 2026.



Nguyễn Xuân Dương
Nguyễn Xuân Dương



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 00788.26

Trang : 2/2

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Tên chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	<i>Escherichia coli</i> *	TCVN 6187-1: 2019	0/100ml	< 1CFU/100ml	23/03/2026
2	Coliform tổng số*	TCVN 6187-1: 2019 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 1CFU/100ml	23/03/2026
3	Clo dư tự do	Chlorine test	0,34 mg/l	0,2 - 1,0 (mg/l)	23/03/2026
4	Độ đục	Turbidity AL450T-IR	0,27 NTU	≤ 2 NTU	23/03/2026
5	Màu sắc	TCVN 6185:2015	Không phát hiện	≤ 15 TCU	27/03/2026
6	Mùi	Cảm quan	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ	23/03/2026
7	pH*	TCVN 6492:2011	7,37	6,0 - 8,5	23/03/2026
8	Arsenic (As)**	SMEWW 3125 B: 2023	Không phát hiện	≤ 0,01mg/l	
9	Chỉ số Pecmanganat	TCVN 6186:1996	0,32 mg/l	≤ 2mg/l	25/03/2026
10	Amoni (NH ₃ và NH ₄ ⁺ Tính theo N)	TCVN 6179:1996	0,01 mg/l	≤ 1 mg/l	23/03/2026

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu yêu cầu kiểm nghiệm đạt yêu cầu theo QCVN 01-1:2024/BYT.

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

- (*): Phép thử đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025.

- (**): Chỉ tiêu xét nghiệm được thực hiện bởi nhà thầu phụ (nếu có).